



| | D | F | DN | a |
|-------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| a / a | DIAMETROS KENTRIKOY AGVGY (MM) | DIAMETROS AGVGY EKKENVSHSEKKENVSHS (MM) | DIAMETROS DIKLEIDAS (MM) | PLATOS FREATIOY (M) |
| 1 | 90—200 | 90 | 80 | 1,00 |
| 2 | 225—400 | 140 | 125 | 1,10 |
| 3 | 450—700 | 200 | 200 | 1,20 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ΦΟΡΕΑΣ : | | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | |
| ΕΡΓΟ : | | Οριστική μελέτη ύδρευσης Κάτω Αγίου Πέτρου | |
| ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : | | ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Μηδωνης 24 Αθήνα Τηλ : 2109642510 | |
| ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : | | 1. Βασιλόπουλος Ηλίας (Δρ. Μηχικός) 2. Μαρώνου Ζαχαρούλα (Πολιτικός Μηχικός) 3. Τζουραναβίλης Γεώργιος (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχικός) 4. Παπαθανασοπούλου Μαρία (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχικός) 5. Μπάλια Νταλία (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχικός) | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : | | ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΥΔΡ5 ΚΑΜΑΚΑ : 1 : 10, 1:20 | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | | | |
| | | ΥΠΟΓΡΑΦΗ | |
| ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. | | |
| ΕΛΕΓΧΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | | |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμός ΟΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣ | | | |