

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο οικισμού
- Προτεινόμενος αγωγός ύδρευσης Υ1
- Ονομασία / Μήκος(m) / Διάμετρος αγωγού (mm)
  Παροχή (l/s) / Ταχύτητα (m/s)
- Υπολογιστικός κόμβος δικτύου
  Υψόμετρο εδάφους (m) / Υψος πίεσης (m)
- Πυροσβεστικός κρουνός
- Αεραεξαγωγός
- Εκκενωτής
- Αρίθμηση δικλείδος
  Διάμετρος δικλείδος
- Αγκύρωση γωνιών τύπου Α1
- Αγκύρωση ταυ τύπου Β1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αγωγοί ύδρευσης από HDPE 3ης γενιάς, ονομαστικής πιέσεως 10ατμ.
2. Το πρόσημο στην τιμή της παροχής εξαρτάται από τη συμβατική φορά του αγωγού.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΦΟΡΕΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΡΓΟ :
Οριστική μελέτη ύδρευσης Κάτω Άγιου Πέτρου

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :
ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Μεθώνης 34
Αθήνα
Τηλ : 2108642810

ΣΥΝΑΛΛ ΜΕΛΕΤΗΣ : **1. Βασιλόπουλος Ηλίας (Δρ. Μηχ/κός)**
2. Μαράντου Ζαχαρούλα (Πολιτικός Μηχ/κός)
3. Τζιναγιάδης Γεώργιος (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός)
4. Παπαθανασοπούλου Μαρία (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός)
5. Μπάλιου Νατσλία (Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ : ΥΔΡ1.2

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 500

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΞΗΘΗΚΕ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ — ΠΑΠΑΔΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΓΡ.-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ — ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ανάρτ.: ..... ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ