

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø200 - 10 Atm
- ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø110 - 16 Atm
- ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø110 - 25 Atm
- ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø90 - 16 Atm
- ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø90 - 25 Atm
- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø63 - 25 Atm
- ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ø50 - 16 Atm

P01/200 (10)/L=123.00 — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΕ mm (ΚΛΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ) / ΜΗΚΟΣ ΣΕ m

N0 H=540.00/P=14.31 — ΚΟΜΒΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Nx ΣΤΑΘΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ / ΠΙΕΣΗ

0.03 — ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ (l/s)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ / ΦΡΕΑΤΙΑ

- ΔΙΚΛΕΙΔΑ
- ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ
- ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΣ
- ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Mx)
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ

Παρατηρήσεις :

- Τα στοιχεία των ειδικών συσκευών σε ότι αφορά την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους παρουσιάζονται στα σχέδια των μηκοτομών.
- Στην περίπτωση όπου στην ίδια οδό χωροθετούνται δύο αγωγοί το σκάμμα τους είναι κοινό (βλ. σχ. Γ.1). Στο παρόν σχέδιο παρουσιάζονται σε απόσταση (ίσως και εκτός οδού) για λόγους ευκρίνειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΗΣ

Σχέδιο:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΥΛΛΟ 4/4)

ΣΥΝΤΑΞΗ	η Ανάδοχος της μελέτης **ΖΩΗ ΚΑΪΝΤΑΣΗ** Πολιτικός Μηχανικός	Ραφήνα 31 / 07 / 2024	ΖΩΗ ΝΙΚ. ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡ. ΜΗΤΡΟΟΥ 78059 ΑΘΗΝΩΝ 17 - 19009 ΡΑΦΗΝΑ ΤΗΛ. : 2294023577 ΑΦΜ: 037508976 - ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ	ο Επιβλέπων της μελέτης **ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ** Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Άνδρος / / 2024	
ΘΕΩΡΗΣΗ	ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικού & Περιβάλλοντος **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΑΡΑΣ** Πολιτικός Μηχανικός	Άνδρος / / 2024	

Κλίμακα	Αριθμός Σχεδίου	Ημερομηνία
1:1.000	**Α.2-4**	ΙΟΥΛΙΟΣ 2024