



ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
A	4320
B	1460
C	1200



Ζεύγος Αντλιών με ικανότητα τουλάχιστον όπως στον κάτωθι πίνακα:

Α/Ξ	ΘΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ (m/h)	ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΕΟ ΥΨΟΣ (m)
A	ΚΥΡΙΑ - ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΛΥΦΟΥ	66.01	16
B	ΚΑΤΑ ΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΛΥΦΟ	104.19	23
Γ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΓΛΥΦΟΥ - ΤΟΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΛΥΦΟ	132.98	27
Δ	ΓΛΥΦΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑ- ΝΤΟΣ ΟΙΚΟΜΕΝΟ	164.63	49
Δ1	ΓΛΥΦΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑ- ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΜΕΝΟ	164.63	48



ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

τίτλος σχεδίου:

α/α σχεδίου

κλίμακα: 1:20, 1:50

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΕΛΕΓΧΟΣ:

Μ. ΓΡΗΓΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

- τίτλος σχεδίου:

α/α σχεδίου

ПЕР-16

κλίμακα:1:20, 1:50

ΣΥΝΤΑΞΗ:



Μηθυσίας 34 - 11257 Αθήνα
Τηλ. 2108842510, 210884715
Fax 2108844414
Email: ypodomi@tee.gr

ΕΛΕΓΧΟΣ:

Μ. ΓΡΗΓΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Κ. ΓΚΛΑΡΑΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Ιούλιος 2023